



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0000411-19



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №

Registered in the Register

Термін дії з

05 квітня 2019 до 11 червня 2021

Valid from / valid until

Продукція

Product

Плити мінераловатні теплоізоляційні 'ТЕХНО'
на синтетичному зв'язуючому без обкладок

код УКТ ЗЕД

23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. А.2 додатка А ДБН В.1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги' щодо горючості (негорючий матеріал (НГ)) відповідно до р. 6 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) 'Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість'

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація

Additional information

Плити мінераловатні теплоізоляційні 'ТЕХНО' на синтетичному зв'язуючому без обкладок з густиною від 30 кг/м³ до 190 кг/м³, що виробляються серійно з 05.04.2019 до 11.06.2021 згідно з ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 'Плити мінераловатні теплоізоляційні 'ТЕХНО' зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 14.09.2015 №№ 10/CPM-15, 13/CPM-15
ПП 'Випробувальний центр 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050). Акт
обстеження виробництва від 25.05.2018 № 1327, акти відбору та ідентифікації
зразків продукції від 15.02.2019 № 10179с4а, Експертне рішення від 04.04.2019
№ 10179с4а Державного центру сертифікації ДСНС України



А.М. Козленко



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300435